

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switch cabinet heating element with fan

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Stego Elektrotechnik GmbH
Kolpingstrasse 21, 74523 Schwäbisch Hall
GERMANY

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Stego Elektrotechnik GmbH
Kolpingstrasse 21, 74523 Schwäbisch Hall
GERMANY

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Stego Elektrotechnik GmbH
Kolpingstrasse 21, 74523 Schwäbisch Hall
GERMANY

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Additional Information on page 2
AC 230 - 240 V or DC 24 - 28 V or DC 48 - 56 V *)
950 W or 200 - 950 W or 200 - 350 W or 200 - 700 W or
1200 W *), Class I - III *)

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

./.

Model / Type Ref.
Ref. De type

03046.0-xx *), 0305Y.0-xx *), 0305Y.1-xx *), 0305Y.2-xx *),
1305Y.0-xx *), 1305Y.1-xx *), 1305Y.2-xx *), 0306Y.0-xx *)
1306Y.0-xx *)

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

*) further information and details see test report

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

Additional Information on page 2

IEC 60335-1(ed.5)
IEC 62233(ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

1175100-4911-0609/162795

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2014-04-02

Signature: **R. Köhn**