

IEC**IECEE
CB
SCHEME**

Ref. Certif. No.

DE1-53933IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Switch cabinet heating element with fan (PTC)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurStego Elektrotechnik GmbH
Kolpingstrasse 21, 74523 Schwäbisch Hall
GERMANYName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantStego Elektrotechnik GmbH
Kolpingstrasse 21, 74523 Schwäbisch Hall
GERMANYName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineStego Elektrotechnik GmbH
Kolpingstrasse 21, 74523 Schwäbisch Hall
GERMANY*Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page*Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales Additional Information on page 2a), d) AC 230 V, max. 950 W, b), e) DC 24 V, DC 28 V, max.
250 W/24 V or max. 350 W/28 V, c), f) DC 48 V, DC 56 V, max.
500 W/48 V or max. 700 W/56 VTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

J.

Model / Type Ref.
Ref. De typea) 0307Y.0-XX*), b) 0307Y.1-XX*), c) 0307Y.2-XX*),
d) 0308Y.0-XX*), e) 0308Y.1-XX*), f) 0308Y.2-XX*)Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)- CBTL - , a), d) 50/60 Hz,
Class: d) I, a), c), f) II, b), e) III Additional Information on page 2A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60335-1(ed.5)
IEC 62233(ed.1)As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1175100-4911-0618/194269

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH**
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Date: 2014-05-12

Signature:

R. Köhn