



Die Leuchte wird zur Beleuchtung in stationären verschlossenen Schaltschränken eingesetzt nach DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der landesüblichen Stromversorgungsrichtlinien durchgeführt werden (IEC 60364).
- Bei Leuchten mit Magnetbefestigung muss geprüft werden, ob die Haltekraft des Magnets für die jeweilige Anwendung mit Anschlussleitung ausreichend ist.
- Die Leuchte muss ortsfest angebracht werden.
- Bei der Magnetbefestigung kann die Leuchte im Schaltschrank flexibel angebracht werden.
- Die technischen Angaben auf dem Typenschild sind unbedingt einzuhalten.
- Das Gerät darf nicht repariert werden.
- Die Leuchtleuchte ist nicht ersetzbar.
- Die Leuchte darf nicht als Handleuchte verwendet werden.
- Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

## Inbetriebnahme der Leuchte mit Bewegungsmelder

Durch Netztrennung/-anschluss wird der Testlauf aktiviert. Die Leuchte blinkt zweimal kurz auf und geht dann wieder aus. Nach erneutem Aktivieren des Bewegungsmelders schaltet die Leuchte für 5 Sekunden ein und erlischt danach wieder, die Leuchte ist in Betriebsbereitschaft.

## Hinweis

Bei Nichtbeachtung dieser Kurzanleitung, unsachgemäßer Verwendung, Veränderung oder Beschädigung des Gerätes übernimmt der Hersteller keine Haftung.

EN  
USAGE

Translation of the original instructions

The lamp is used for the illumination in stationary, closed electric cabinets DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Safety Considerations

- Installation must only be performed by qualified electrical technicians in observation of the respective national power-supply guidelines (IEC 60364).
- The lamps with magnet fixing must be checked to ensure that the holding power of the magnet is adequate for the respective application with connection cable.
- The lamp must be mounted stationary.
- With magnet fixing, the lamp can be flexibly mounted in the electric cabinet.
- The technical specifications on the type plate must be strictly observed!
- The device must not be repaired.
- The light source cannot be replaced.
- The lamp must not be used as a hand lamp.
- The lamp must not be used for household lighting.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

## Commissioning the lamp with motion detector

The test run is activated by disconnecting from mains and then reconnecting. The lamp flashes briefly twice and then switches off again. Upon reactivation of the motion detector, the lamp switches on for 5 seconds and then switches off again; the lamp is ready for operation.

## Notice

The manufacturer accepts no liability in the case of failure to observe this brief instruction, improper use and changes or damage to the device.

FR  
UTILISATION

Traduction de la notice originale

La lampe est utilisée pour l'éclairage dans des armoires électriques stationnaires fermées DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Consignes de sécurité

- L'installation doit être faite par un personnel qualifié en électricité exclusivement, dans le respect des règlements locaux en vigueur concernant l'alimentation électrique (IEC 60364).
- Pour les éclairages avec fixation magnétique, il convient de vérifier que la force d'adhérence de l'aimant est suffisante pour l'application prévue avec câble de raccordement.
- L'éclairage doit être monté à un endroit fixe.
- En cas de fixation magnétique, l'éclairage peut être placé en toute position dans l'armoire électrique.
- Il convient d'observer impérativement les spécifications techniques figurant sur la plaque signalétique.
- Ne pas réparer l'appareil.
- La source lumineuse n'est pas remplaçable.

- Ne pas utiliser l'éclairage comme éclairage portatif.
- Ne pas utiliser la lampe pour l'éclairage domestique.
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplacable ; dès que la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.

## Mise en service l'éclairage avec détecteur d'approche

Un débranchement/rebranchement activent le test. L'éclairage clignote deux fois rapidement, puis s'éteint. Après réactivation du détecteur d'approche, l'éclairage s'allume pendant 5 secondes et s'éteint à nouveau, l'éclairage est prêt à fonctionner.

### Avis

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect du présent guide rapide, d'utilisation non conforme, de modification ou de détérioration de l'appareil.

ES  
APLICACIÓN

Traducción del manual original

La lámpara se utiliza para la iluminación en armarios eléctricos fijos y cerrados DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Indicaciones de seguridad

- La instalación debe ser realizada solamente por personal electricista cualificado y cumpliendo las directivas nacionales de alimentación de corriente (IEC 60364).
- Cuando se trate de lámparas con fijación magnética deberá comprobarse que la fuerza de retención del imán sea suficiente para la aplicación respectiva con cable de conexión.
- La lámpara debe colocarse en un lugar fijo.
- En el caso de la fijación magnética, la lámpara se puede instalar de forma flexible en el armario eléctrico.
- ¡Observar estrictamente los datos técnicos en la placa de características!
- No se debe reparar el aparato.
- La fuente de luz no puede utilizarse.
- La lámpara no debe usarse como lámpara de mano.
- La lámpara no debe utilizarse para iluminar el hogar.
- La fuente de luz de esta lámpara no puede sustituirse; cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil deberá sustituirse la lámpara completa.

## Puesta en funcionamiento de la lámpara con detector de movimiento

O teste é ativado através do isolamento da rede/da conexão à rede. A luminária pisca duas vezes brevemente e, depois disso, apaga-se novamente. Após novo acionamento do detector de movimento, a luminária liga durante 5 segundos, apagando de novo em seguida, agora a luminária está pronta para funcionar.

PT  
UTILIZAÇÃO

Tradução do manual original

A luminária é utilizada para a iluminação em quadros de comando estacionários fechados DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Dicas de segurança

- A instalação pode ser efetuada apenas por pessoal especializado em instalações elétricas e qualificado, sob observação das diretrizes de abastecimento elétrico características do país de localização (IEC 60364).
- Em caso de luminárias com fixação magnética, é necessário verificar se a força de sustentação do ímã é suficiente para a devida aplicação com cabo de conexão.
- A luminária tem que ser instalada de forma fixa num local definido.
- Em caso de fixação magnética, a luminária pode ser instalada de forma flexível no quadro de comando.
- Os dados técnicos da placa de identificação devem ser rigorosamente respeitados.
- O aparelho não pode ser consertado.
- A fonte de luz não é substituível.
- A luminária não pode ser empregada como lâmpada de mão.
- A luminária não pode ser utilizada como dispositivo de iluminação doméstica.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz tiver atingido o fim da sua vida útil, deve ser substituída a luminária completa.

## Comissionamento da luminária com detector de movimento

O teste é ativado através do isolamento da rede/da conexão à rede. A luminária pisca duas vezes brevemente e, depois disso, apaga-se novamente. Após novo acionamento do detector de movimento, a luminária liga durante 5 segundos, apagando de novo em seguida, agora a luminária está pronta para funcionar.

### Aviso

O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela inobservância destas instruções breves, pelo uso indevido, alteração ou danos no dispositivo.

SV  
APPLIKATION

Översättning av bruksanvisning i original

Lampan används för belysning i stationära slutna elskåp DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Säkerhetsanvisningar

- Endast kvalificerade experter för elarbeten får utföra installation. De nationella bestämmelserna om strömförsljningen ska iakttas (IEC 60364).
- För lampor med magnetinfästning ska det kontrolleras att magneten är tillräckligt stark för respektive användnings situation med anslutningsledning.
- Lampan ska monteras stationär.
- Vid magnetinfästning kan lampan monteras flexibelt i elskåpet.
- Beakta alltid de tekniska uppgifterna på märkskytten.
- Apparaten får inte repareras.
- Ljuskällan får inte att ersätta.
- Lampan får inte användas som handlampa.
- Lampan får inte användas som hushållsbelysning.
- Denna lampas ljuskälla får inte att bytas; när ljuskällan uppnått slutet av sin livslängd ska hela lampan bytas.

## Idrittagande av lampa med rörelsedetektor

Genom att skilja/ansluta utrustningen från/till nätet aktiveras testproceduren. Lampan blinkar kort två gånger och släcks igen. När rörelsedetektorn påverkas igen lyser lampan i 5 sekunder och släcks igen. Lampan är nu driftklar.

### Meddelande

Om denna snabbguide inte beaktas, produkten används på ett felaktigt sätt, förändras eller skadas tar tillverkaren inget ansvar för eventuella följdar.

CS  
POUŽITÍ

Překlad původního návodu k používání

Svítílna se používá k osvětlení ve stacionárních uzavřených skřínových rozvaděčích DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Bezpečnostní pokyny

- Instalaci směř provést pouze kvalifikovaným odborným elektrikářem při dodržení směrnic napájení el. proudem, běžných v dané zemi (IEC 60364).
- U svítíln s magnetickým upevněním se musí zkontrolovat, zda je přídržná síla magnetu dostatečná pro příslušné použití s napájecím kabelem.
- Svítílna se musí instalovat na pevném místě.
- V případě magnetického upevnění lze svítílnu umístit v rozvaděči flexibilně.
- Je nutno bezpodmínečně dodržet technické údaje na typovém štítku.
- Přístroj se nesmí opravovat.
- Svítělný zdroj není vyměnitelný.

• Svítílna se nesmí používat jako ruční svítílna.

• Svítílnu není dovoleno používat jako svítidlo k osvětlení bytových prostor.

• Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po uplynutí životnosti světelného zdroje se musí vyměnit kompletní svítidlo.

## Uvedení svítílny s pohybovým senzorem do provozu

Odpojením ze sítě/připojením do sítě se aktivuje testovací chod. Svítílna dvakrát krátce zabliká a potom opět zhasne. Po opakování aktivaci pohybového senzoru se svítílna na 5 sekund zapne a potom opět zhasne, nyní je svítílna připravená k provozu.

## Oznámení

Producent ne poskytuje odpovědnost cywilní za produkt v případu neprzestrzegania niniejszej instrukcji skróconej, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub uszkodzenia urządzenia.

PL  
ZASTOSOWANIE

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Lampa przeznaczona jest do oświetlania stacjonarnych, zamkniętych szaf rozdzielniczych DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Wskazówki bezpieczeństwa

- Instalacja może zostać wykonana tylko przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami zakładu energetycznego (IEC 60364).
- W przypadku lamp zamocowanych na magnes: sprawdzić, czy magnes jest wystarczająco mocny do stosowania z przewodem przyłączeniowym.
- Lampę należy zamocować na stałe.
- Dzięki zamocowaniu na magnes możliwe jest elastyczne mocowanie lampy w szafie rozdzielnicy.
- Parametry techniczne, podane na tabliczce znamionowej, powinny być bezwzględnie zachowane.
- Urządzenia nie wolno naprawiać.
- Źródło światła tej lampy nie jest zamienne.
- Lampy nie wolno stosować jako lampy podręcznej.
- Nie wolno stosować lampy w oświetleniu domowym.
- Źródło światła tej lampy nie jest zamienne; jeżeli zakończy się jego czas działania, należy wymienić całą lampa.

## Włączenie lampy z czujnikiem ruchu

Po odłączaniu zasilania i jego ponownym podłączeniu aktywowany jest tryb pracy próbnej. Lampa migra dwa razy krótko, a następnie wyłącza się. Po ponownym uruchomieniu czujnika ruchu lampa włącza się na 5 sekund, po czym ponownie wyłącza się, teraz lampa jest gotowa do pracy.

## Ogłoszenie

Producent nie poskytuje odpowiedzialności cywilnej za produkt w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji skróconej, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub uszkodzenia urządzenia.

RU  
ПРИМЕНЕНИЕ

Перевод оригинального справочного руководства

Светильник предназначен для освещения стационарных закрытых электротехнических шкафов DIN EN 61439-1/DIN EN 61439-2.

## Указания по безопасности

- Монтаж может выполняться только квалифицированным персоналом и в соответствии с принятыми национальными правилами электроснабжения (IEC 60364).
- Для светильников с магнитным креплением необходимо убедиться в том, что магнит имеет достаточнуюдерживающую силу для данного устройства с соединительным кабелем.
- Светильник стационарно размещается на объекте.
- При наличии магнитного крепления можно разместить светильник внутри электротехнического шкафа с возможностью перемещения.
- Необходимо обязательно соблюдать технические параметры, указанные на типовой табличке.
- Не разрешается проводить ремонт устройства.
- Источник света не заменяется.
- Не разрешается использовать светильник в качестве переносного светильника.
- Не разрешается использовать светильник для бытового освещения.
- Источник света в этом светильнике не заменяется; когда срок службы источника света заканчивается, нужно заменить весь светильник.

## Ввод в эксплуатацию светильника с датчиком движения

При отсоединении или подключении к сети активируется проверка. Светильник дважды кратковременно загорается и затем гаснет. После повторной активации датчика движения светильник загорается на 5 секунд и затем гаснет, после чего светильник готов к работе.

## Уведомление

При несоблюдении этой краткой инструкции, неправильном применении, изменении или повреждении прибора изготавитель не несет никакой ответственности.